



Estimat client,

Com a fabricant, instal·lador i mantenidor de portes i persianes, **Tecservice** està a l'avantguarda europea en el compliment de normatives i certificacions.

Des del nostre departament tècnic tenim el compromís de conèixer, adaptar-nos i avançar a les normatives vigents i a les de nova implantació.

En el compliment d'aquest compromís, **Tecservice** l'informa que el passat 27 de desembre de 2019, es va publicar el Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) aprovat pel RD 314/2006, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de persones amb mobilitat reduïda.

Així mateix, dins del Document Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendi (DB-SI), s'introdueixen una sèrie de modificacions, que afecten les portes automàtiques situades en rutes d'evacuació, en concret en l'apartat 6.5 "Portes situades en recorreguts d'evacuació", quedant redactat de la següent forma:



Ministerio de Fomento  
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda  
Secretaría General de Vivienda  
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

## Documento Básico

# SI

### Seguridad en caso de incendio

- SI 1 Propagació interior
- SI 2 Propagació exterior
- SI 3 Evacuació d'ocupants
- SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
- SI 5 Intervenció dels bombers
- SI 6 Resistència al foc de l'estructura

20 Desembre 2019

#### 6. Portes situades en recorreguts d'evacuació

5. Les portes per als vianants automàtiques disposaran d'un sistema que en cas de fallada en el subministrament elèctric o en cas de senyal d'emergència, complirà les següents condicions, excepte en posició de tancat segur:

a) Que, quan es tracti d'una porta corredissa o plegable, obri i mantingui la porta oberta o bé permeti la seva obertura abatible en el sentit de l'evacuació mitjançant simple embranzida amb una força total que no excedeixi de 220 N. L'opció d'obertura abatible no s'admet quan la porta estigui situada en un itinerari accessible segons DB SUA.

b) Que, quan es tracti d'una porta abatible o gir-batent (oscil·lo-batent), obri i mantingui la porta oberta o bé permeti el seu abatiment en el sentit de l'evacuació mitjançant simple embranzida amb una força total que no excedeixi de 150 N. Quan la porta estigui situada en un itinerari accessible segons DB SUA, aquesta força no excedirà de 25 N, en general, i de 65 N quan sigui resistent al foc.

La força d'obertura abatible es considera aplicada de manera estàtica en la vora de la fulla, perpendicularment a la mateixa i a una altura de 1000 ±10 mm.

Les portes per als vianants automàtiques se sotmetran obligatòriament a les condicions de manteniment conforme a la norma UNEIX 85121:2018.

Document Bàsic SI en cas d'Incendi  
SI 3. Evacuació d'ocupants

Atenció al client

**93 711 96 36**

[info@tecservice.es](mailto:info@tecservice.es)

Passatge Puig i Pujol Nº 3 - 5 · 08205 Sabadell (Barcelona)

Més informació

[www.tecservice.es](http://www.tecservice.es)